



ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC - Klozet závěsný, modul do lehké příčky, odpad vodorovný)
- ventil rohový s hadičkou oplátanou
- UM - umyvadlo š. 550 mm nástěnné, otvor pro baterii, baterie stojánková páková (případně dvojumyvadlo vestavěné)
- PZ - Písoár Jilka Golem AUP 5 - splachování senzorové, napáječ ZAC 1
- VP - Vpust podlahová sklepní HL 71G s litinovou mřížkou a s odtokem DN 100 + nástavec s izolační přírubou (HL 80.1 + HL 85N)
- VP1 - Vpust podlahová s odtokem DN 50/75 + nástavec s izolační přírubou (HL 80.1 + HL 85N), umístění u pískárů
- B - Bóiler - zásobník elektrický obsahu 125 litrů stacionární 2 kW, v. 1046 mm odpad přes kalich pro úkapy nebo sifon HL 400
- WCI - Klozet závěsný pro tělesné postižené v. 500 mm, odpad vodorovný, ventil rohový s hadičkou oplátanou
- UMI - umyvadlo pro tělesné postižené nástěnné, otvor pro baterii, baterie stojánková páková

LEGENDA

- kanalizace ležatá splašková - výhradně v podlaží uvnitř objektu
- kanalizace přípojovací
- voda studená
- voda teplá (užitková)

Přípojka vodu bude obnovena v původní trase, vodoněr podružný Øn 2,5 nově umístěn v prostoru WC

Pavel Mráz, projekce VHS + ZTI, tř. 9. května 678, 390 02 Tábor				
stupeň	obec	okres	investor	
Dok. jednodupňová	Sezimovo Ústí	Tábor	Město Sez. Ústí	
stupeň	projektant	vypracoval	č. zak.	
	Pavel Mráz		021/2024	
akce	vyhotovení			
Stavební úpravy a přístavba rampy sociálního zařízení areálu letního kina Sezimovo Ústí				
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
výkres				
ŘEZY, SCHEMA 1:60				
datum	měřítko	formáty	č. výkresu	
11/2024	1:60	2 A4	7	